



Die M+W Products GmbH bescheinigt, dass

der Reinraum **Clean Room Valve Assembly** der
m-tech GmbH am Standort Forchtenberg, Teslastr. 6
bei der Reinheitsklassen-Bestimmung
vom 12.02.2014 den Anforderungen der

Klasse ISO 7 gemäß DIN EN ISO 14644- 1

im Betriebszustand „Leerlauf“ erfüllt.

Stuttgart, 12.02.2014

Betriebswirt (VWA) Thomas Speidel

Dipl.-Ing. Andreas Hundt

